



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Псковской области**

180019 г. Псков ул. Инженерная, 92 тел. 8 (8112) 79-44-14 факс: 8 (8112) 79-44-09 E-Mail: Emercom@pskov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

180019 г. Псков ул. Инженерная, 92 тел. 8 (8112) 79-44-31 факс: 8 (8112) 53-65-13 E-Mail: Emercom@pskov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому,  
Пушкиногорскому и Новоржевскому районам**

182900 Псковская область п. Локня, ул. Совхозная, д. 5 тел.факс. 8 (81139) 2-11-39

**Предписание № 37 / 1 / 1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Псковской области  
«Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
(наименование юридического лица)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Соболева В.А. от 27 апреля 2018 года №37, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 19 июня 2018 года государственным инспектором Бежаницкого, Локнянского, Пушкиногорского и Новоржевского районов по пожарному надзору Коваленко Ольгой Владимировной проведена внеплановая проверка объекта защиты: здания и территории государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Псковская область, Локнянский район, с. Подберезье, ул. Советская, д. 32.

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУСО ПО «Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
Козлова Татьяна Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Помещения дома-интерната оборудовать системой передачи сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны без посредников	Основание: ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ч.7 ст.83 ФЗ-123	01.11.2018	
2	Огнетушители №1 и №2 перезарядить	Основание: ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), п. 478 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2018	
3	Двери эвакуационных выходов из 1 этажа оборудовать устройством для открывания дверей изнутри без ключа	Основание: ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ-123, п. 35 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2018	