

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«09» ноября 2022 г.
учётный № проверки 60220061000200933480



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Псковской области**

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел. (8112) 79-44-14, факс (8112) 79-44-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. (8112) 79-49-80, факс (8112) 79-49-80

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому,
Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам**

182840, п. Бежаницы, ул. Советская, д. 64, тел. (81141) 2-30-17.

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 60-012-2022/0066пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению социального
обслуживания Псковской области "Подберезинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Ершова Александра Николаевича №60-012-2022/0066пр от 09 ноября 2022 года в период с 14 ноября 2022 г. по 25 ноября 2022 г.

Старшим инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Степановым Иваном Сергеевичем старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен Выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

Манжиевская Елена Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	п. 2 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.10.2023 г.	исполнено
2.	Система пожарной сигнализации не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.10.2023 г	
3.	Не представлен договор на обслуживание, технический регламент и техническая документация на пожарную сигнализацию	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.10.2023 г	исполнено
4.	Отсутствует комплект эксплуатационно-технической документации на молниезащиту. Молниезащита не соответствует.	ч. 4 ст. 50 ФЗ - 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г; Нарушение СО 153-34.21.122-2003 Инструкция устройства молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"	01.10.2023 г	
5.	Объект не обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения. Отсутствуют паспорта на огнетушители.	п. 60 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.10.2023 г	
6.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного	01.10.2023 г	исполн.

	складских помещений	режима в Российской Федерации";		
7.	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы	п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.10.2023 г	
8.	Не размещается информация о месте хранения ключей на дверях чердачных помещений	п. 18 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.10.2023 г	Исполнено
9.	Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено"	п. 11 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.10.2023 г	Исполнено

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Манжиевская Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам Главного управления МЧС России по Псковской области Степанов И.С. старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Маслов
(подпись)

