



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Псковской области

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел 8-8112-79-44-09, emergcom.pskov@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел 8-8112-53-65-13, und.pskov@gmail.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому,  
Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам

Псковская область, п. Локня, ул. Совхозная д. 5, тел 8-81139-21-139

АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 16

с. Подберезье  
(место составления акта)

16-00

(время,

27.03.2017

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области от 20 февраля 2017 года № 16

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

"Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», по адресу: Псковская область, Локнянский район, с. Подберезье

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 6008002561 юридический адрес: Псковская область, Локнянский район, СП Подберезинская волость, с. Подберезье;

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей),

с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 27 » марта 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч.

Общая продолжительность проверки: « 1 » день (« 7 » часов)  
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлена:

Козлова Татьяна Ивановна - директор ГБУСО «Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минут «20» февраля 2017 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Барсуков Фёдор Евгеньевич – главный гос. инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Козлова Татьяна Ивановна - директор ГБУСО «Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБУСО «Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: с. Подберезье, Локнянского района.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: расчёт пожарного риска на объект защиты не проводился.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не является

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Отсутствует табличка вызова пожарной охраны в гараже.	пункт 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР РФ)	Козлова Т.И.
2.	Отсутствует табличка вызова пожарной охраны в коридоре первого этажа.	пункт 6 ППР в РФ	Козлова Т.И.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

\_\_\_\_\_  
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 16/1/1 от 27 марта 2017 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Барсуков Фёдор Евгеньевич – главный гос. инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 27 ” марта 20 17 г.

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта со всеми приложениями получила:

Директор ГБУСО «Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Козлова Т.И.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” марта 20 17 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Псковской области**

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел 8-8112-79-44-09, emercom.pskov@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел 8-8112-53-65-13, und.pskov@gmail.com

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому,  
Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам**

Псковская область, п. Локня, ул. Совхозная д. 5, тел 8-81139-21-139

**Предписание № 16/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 6008002561

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области от 20 января 2017 года № 16

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 27 по 27 марта 2017 года Барсуковым Фёдором Евгеньевичем главным государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области проведена плановая проверка объекта защиты - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 6008002561 с. Подберезье, Локнянского района

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Козловой Татьяной Ивановной - директором ГБУСО "Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует табличка вызова пожарной охраны в гараже.	пункт 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР РФ)	23.05.2017г	
2	Отсутствует табличка вызова пожарной охраны в коридоре первого этажа.	пункт 6 ППР в РФ	23.05.2017г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Главный гос. инспектор ОНД и ПР по Бежаницкому,  
Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому  
районам управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Псковской области  
Барсуков Фёдор Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)




(подпись)

« 27 » марта 2017г.

Предписание для исполнения получила:

Козлова Татьяна Ивановна директор ГБУСО  
"Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)



(подпись)

« 27 » марта 2017г.