



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОКУРАТУРА  
ЛОКНЯНСКОГО РАЙОНА

ул. Первомайская, д.30-а  
п. Локня, 182900

31.01.2023

02-41-2023/29-23-20580006

№ \_\_\_\_\_



323781 225301

Директору ГБУСО  
«Подберезинский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов»

Манжиевской Е.Н.

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности, здравоохранении,  
санитарно-эпидемиологического  
законодательства, антитеррористической  
защищенности

Прокуратурой Локнянского района проведена проверка с привлечением специалистов ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области и территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в г. Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новоскольническом, Усвятском районах учреждений, занимающихся размещением престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства, в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ №69-ФЗ), законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Прокуратура Локнянского района  
Псковской области  
№ 02-41-2023/29-23-20580006

Согласно ст. 37 ФЗ №69-ФЗ руководители организаций, в том числе, должны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В целях обеспечения пожарной безопасности Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1479 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ).

В ходе проверки ГБУСО «Подберезинский дом-интернат» (далее по тексту – Учреждение) установлены факты нарушения вышеуказанного законодательства о пожарной безопасности.

В нарушение п.п. 2, 54, 60, 12 ППР в РФ инструкция о мерах пожарной безопасности Учреждения не соответствует требованиям ППР в РФ; отсутствует договор на обслуживание, технический регламент и техническая документация на пожарную сигнализацию; здание Учреждения не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения, отсутствуют паспорта на огнетушители; не обеспечено категорирование складского помещения по взрывоопасной и пожарной опасности.

В нарушение положений ч. 4 ст. 50 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (далее - ФЗ №123), СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция устройства молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», в здании интерната отсутствует комплект эксплуатационно-технической документации на молниезащиту. В нарушение ч. 7 ст. 83 ФЗ №123 система пожарной сигнализации не обеспечена дублированием сигнала на пост пожарной охраны без посредников.

Вышеуказанные факты являются нарушением требований пожарной безопасности, что создает угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга граждан, в случае пожара может повлечь значительные человеческие жертвы.

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благополучную окружающую среду.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 №44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (далее – СП 2.1.3678-20).

В нарушение п.п. 9.21, 9.27, 9.19, 9.27 СП 2.1.3678-20 в здании Учреждения имеют место дефекты отделки стен коридора 1 этажа и палаты № 14 (сколы штукатурки, отслоение и местами отсутствие лакокрасочного покрытия); не оборудована комната гигиены для женщин (используется кабинка в общем санузле); пищеблок не оборудован механической приточно-вытяжной вентиляцией (оборудован только вытяжной вентилятор в окне); жилые комнаты интерната не

оборудованы приборами для обеззараживания воздуха (прибор имеется в процедурной и один переносной).

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 44 утверждены санитарные правила СП 2.3/2.4.3590-20 (далее - СП 2.3/2.4.3590-20).

В нарушение п. 2.12. СанПин 2.3/2,4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в здании Учреждения отсутствует отдельное помещение для хранения технических средств реабилитации (технические средства реабилитации хранятся в архиве и в коридорах).

Согласно положениям п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство РФ устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Согласно п.35 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 №410 (далее – Требования к антитеррористической защищенности), актуализация паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется не реже одного раза в 5 лет, а также в случае изменения: а) общей площади и периметра объекта (территории); б) количества потенциально опасных и критических элементов объекта (территории); в) сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории); г) мер по инженерно-технической защите объекта (территории).

В ходе проверки установлено, что по состоянию на 24.01.2023 паспорт безопасности Учреждения, утвержденный в июле 2017 года, не актуализирован.

Согласно положениям п. 21 Приказа Минздрава России от 31.08.2016 №646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения» (далее – Приказ №646н) в помещениях, используемых для хранения лекарственных препаратов, должны поддерживаться температурные режимы хранения и влажность, соответствующие условиям хранения, указанным в нормативной документации, составляющей регистрационное досье лекарственного препарата, инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов и на упаковке лекарственного препарата.

Вместе с тем, в процедурном кабинете здания Учреждения, согласно оборудованию для контроля температуры помещения, размещенному на стене кабинета, температура помещения составляла +26°C, что является превышением допустимого предела +25°C для большинства лекарственных препаратов, хранящихся в шкафу для хранения лекарственных препаратов, хранящихся в шкафу

для хранения лекарственных средств, таких как аспаркам, бисопролол, лозартан, мазь «левомеколь».

Причиной возникновения указанных в представлении нарушений явилось ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей медицинской сестрой Валишиной Т.И., ответственной за пожарную безопасность в Учреждении, старшей медицинской сестрой Васильевой Н.А., ответственной за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в Учреждении, а также в виду ненадлежащего контроля с Вашей стороны, как руководителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно с участием представителя прокуратуры района рассмотреть настоящее представление и принять меры, направленные на устранение нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, для чего устранить нарушения положений п.п. 2, 54, 60, 12 ППР в РФ, ч. 4 ст. 50, ч. 7 ст. 83 ФЗ №123, п.п. 9.21, 9.27, 9.19, 9.27 СП 2.1.3678-20, п. 2.12. СанПин 2.3/2,4.3590-20, п.35 Требований к антитеррористической защищенности, п. 21 Приказа №646н в деятельности ГБУСО «Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности медицинскую сестру Валишину Т.И., старшую медицинскую сестру Васильеву Н.А.

3. О дате и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Локнянского района. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру в письменной форме в 30-дневный срок с момента получения представления. В ответе на представление об устранении выявленных нарушений прошу указать, какие конкретно приняты меры в целях устранения выявленных нарушений, а также причины и условия, способствовавшие их допущению. Кроме того, прошу представить копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений законодательства, приказов о привлечении виновных лиц.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

Р.М. Андруцеляк

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D86F947521B74889A3EE3D626E3F9722  
Владелец Андруцеляк Руслан Михайлович  
Действителен с 21.02.2022 по 17.05.2023